

АКТ ПРОВЕРКИ
общественной экспертизой, соответствия требованиям СанПиН
температурного режима в ДОУ

На основании распоряжения Управления образования администрации города Минусинска от 08 декабря 2016 года, № 426 «О температурном режиме в ДОУ» была проведена общественная экспертиза температурного режима в МАДОУ «Детский сад № 3 «Семицветик» комбинированного вида» с участием представителей родительского комитета.

Комиссия в составе:

1. Бекиш А.С.- начальник отдела по правам детей и ДОУ Управления образования администрации города Минусинска.
2. Лыков В.В. - инженер-энергетик МКУ «Центр образования»
3. Ямщикова Т.И. - заведующий МАДОУ «Детский сад № 3»
4. Паутова А.И.- представитель родительской общности группы «Василек»
5. Учнина О.М.- представитель родительской общности группы «Капелька»
6. Охальникова Р.Е. - представитель родительской общности группы «Ягодка»
7. Кобылко Т.А. - председатель родительского комитета МАДОУ «Детский сад № 3»

осуществила проверку температурного режима ДОУ в группах «Василек» и «Капелька».

Дата проведения проверки 21.12.2016 года, время с 8.00 до 9.30.

Общая продолжительность проверки 30 минут.

Проверка установила: в группе «Василек» показатели температуры составили: групповое помещение +22 градуса; приемная +23 градуса; в группе «Капелька» показатели температуры составили: групповое помещение +23 градуса; приемная +22 градуса, что соответствует требованиям СанПиН.